

АКТ № 1162 от 17.11.2020г.

согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции
или капитального ремонта

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 67 Приморского района Санкт-Петербурга
(ГБДОУ детский сад № 67 Приморского района Санкт-Петербурга)

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): **197373, г. Санкт-Петербург, проспект Шуваловский, дом 61 корпус 1 литер А**
Сведения об Объекте: **отдельно стоящее здание 3 этажа, 3 821,9 кв.м.**
наличие прилегающего земельного участка: **да, 9 268 кв.м.**
Объект культурного наследия: **нет**
Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление
Арендодатель (наименование организации): **нет**
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): **государственная**
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): **муниципальная**
Наименование и адрес вышестоящей организации: **Администрация Приморского района Санкт-Петербурга, адрес: 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, дом 83, тел. 576-82-82**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): **дошкольное образование**
Наименование предоставляемой (-мых) услуги (услуг): **реализация образовательной программы дошкольного образования, дополнительных общеразвивающих программ, присмотр и уход за детьми**
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): **350 человек**
Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): **к месту предоставления услуги, дистанционно**
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети с 2 лет до 8 лет**
Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект: **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта**
Мы, нижеподписавшиеся, заведующий ГБДОУ детский сад № 67 Приморского района Санкт-Петербурга Климова Елена Петровна, действующий на основании устава с одной стороны представитель МРОО «АВИП» Любимцев Алексей Алексеевич, действующий по доверенности № 30/10-01 от 21.10.2020г., с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ)

в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, то собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;

- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;

- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет**
2. Пандус стационарный наружный**: **да, соответствует К**
3. Пандус стационарный внутренний**: **нет**
4. Пандус инвентарный***, роллопандус: **нет**
5. Наружная лестница входной зоны: **да, соответствует О, С, Г, У**
6. Внутренняя лестница входной зоны: **да, соответствует О, С, Г, У**
7. Поручни наружные входной зоны: **да, не соответствует О, С, Г, У**
8. Поручни внутренние входной зоны: **да, не соответствует О, С, Г, У**
9. Дверные проемы входной зоны**** **да, соответствует Г, У, О; не соответствует С, К**
10. Подъемные платформы наружные: **нет**
11. Подъемные платформы внутренние: **нет**
12. Кнопка вызова персонала: **да, соответствует К, О, Г, У, С**
13. Лифт пассажирский: **нет**
14. Лифт грузовой: **да, не соответствует К**
15. Мобильные лестничные подъемники: **нет**
16. Санитарно-гигиенические помещения: **да, соответствует Г, У; не соответствует О, С, К**
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У
- 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **нет**
- 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
 - звуковой информации: **нет**
 - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **да**
- 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **нет**
- 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет**
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: **да**
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: **да, соответствует С**

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 67 Приморского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 197373, г.

Санкт-Петербург, проспект Шуваловский, дом 61 корпус 1 литер А и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **частично (условно) доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения**, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К, О, С, Г, У	У входных ворот детского сада № 67 размещена информирующая, тактильная табличка для людей с нарушением зрения, с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля, кнопка вызова сотрудника учреждения и оказания помощи инвалиду (сопровождению до места оказания услуги), включая допуск на объект сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собак-проводников.	
1.2	К	Вход на территорию учреждения для посетителей на креслах-колясках происходит через входные ворота в присутствии ответственных за сопровождение сотрудников детского сада.	
1.3	С	При передвижении с проезжей части на тротуар около входной калитки имеется бордюр высотой 0,08 м. Край бордюра выделен желтой полосой. Оказание помощи осуществляется при необходимости.	
1.4	К, О, С, Г, У	Приказом от 19.04.2016г. № 35-ОД назначены ответственные сотрудники учреждения: Киреева М.В. – зам.зав. по АХР, Молканова Е.А. – старший воспитатель, обеспечивающие сопровождение инвалидов и других маломобильных гражданот входных ворот по территории учреждения, при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, с которыми проведен инструктаж. Информация о проведении инструктажа в отношении выше указанных сотрудников отражена в журнале проведения инструктажа (инструктаж проведен 28.08.2020 г.)	приказ 19.04.2016г. № 35-ОД
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	О, С, Г, У	Входные площадки оборудованы навесами. Имеется наружная лестница, которая оборудована поручнями с одной стороны. Краевые ступени выделены контрастной полосой. Входная площадка имеет перепад высоты 0,12 м. Для посетителей входная площадка и внешняя лестница преодолима с сопровождением по необходимости	
2.2	С	Перед входом в здание расположена информирующая, тактильная табличка для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля	
2.3	К	Внешняя лестница продублирована пандусом. Уклон пандуса составляет 9%. Имеются ограждения и опорные	

		поручни с одной стороны наружного пандуса. Окончания пандуса выделены желтой полосой. Передвижение по пандусу по необходимости с помощью сотрудников учреждения	
2.4	К, С	Преодоление перепадов высоты порогов входной и тамбурных дверей для посетителей осуществляется с сопровождением сотрудников учреждения. В планах мероприятий рассматривается приобретение переносного пандуса.	
2.5	К, О, С, Г, У	Сотрудники учреждения, ответственные за сопровождение инвалидов при входе и выходе из здания, указаны в п.1.4	приказ 19.04.2016г. № 35-ОД
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	О, С	Внутренние лестницы оборудованы поручнями с одной стороны. Краевые ступени лестничных маршей выделены желтой полосой. Доступно с сопровождением (по необходимости)	
3.2	К, О, С, Г, У	Здания оборудовано грузовым лифтом. Для инвалидов всех категорий лифт не предназначен.	
3.3	К, О, С, Г, У	Перемещение инвалидов внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.4	приказ 19.04.2016г. № 35-ОД
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	О, С, Г, У	Места обслуживания для посетителей находятся на всех этажах. В спортивном, музыкальном зале и кабинете заведующего достаточно пространства для подхода к мебели и различному оборудованию	
	К	Место приема для посетителей организовано на первом этаже в медицинском кабинете. В помещении достаточно пространства для разворота на кресле-коляске и подходе к мебели.	
4.2	К, О, С, Г, У	Сотрудники учреждения, ответственные за сопровождение инвалидов на месте получения услуги, указаны в п.1.4.	приказ 19.04.2016г. № 35-ОД
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	О, С, К	На объекте имеется универсальная кабина. Размеры и внутреннее оборудование универсальной кабины частично (условно) соответствует требованиям для категорий инвалидов.	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К, О, С, Г, У	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». http://gbdou67.ru размещены: - контактная информация; - информация о путях движения к детскому саду от остановок наземного пассажирского транспорта (схема); - версия для слабовидящих граждан; - информация о предоставляемых услугах; - условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов - информация об отсутствии инвалидной парковки	
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К, О, С, Г, У	Ближайшая к детскому саду остановка: «Проспект Авиаконструкторов» следующих видов общественного транспорта: - автобус: № 85, № 170	

		Расстояние от остановки общественного транспорта до учреждения 320 метров. Время движения пешком 4-7 минут	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К, О	Выделенные места для личного автотранспорта инвалидов отсутствуют	

V. Рекомендации

Согласовать с местным муниципалитетом парковочные места для инвалидов, возможность занижения бордюрного камня перед входной калиткой. Обратиться в ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» о необходимости оборудовать парковочное место для автомобилей инвалидов. Оборудовать автостоянку для автомобилей инвалидов на расстоянии не далее 50 м от входа с обозначением места стоянки на поверхности дорожного покрытия (3,6x6,0м) и на вертикальной поверхности на высоте от 1,5-2 м. (СП59.13330.2016, п.5.2)

заведующий ГБДОУ детский сад № 67
Приморского района Санкт-Петербурга



/Климова Е.П./

М.П.

представитель МРОО «АВИП»



/Добимцев А.А./